

第六师五家渠市电动汽车充电基础设施专项规划 (2024-2030 年)

第六师五家渠市发展和改革委员会

二〇二五年四月

目 录

一、规划总则	5
(一) 规划指导思想	5
(二) 规划原则	5
(三) 规划目标	7
(四) 规划范围与规划年限	8
二、充电基础设施发展规模预测	8
(一) 电动汽车总体规模预测	8
(二) 充电基础设施需求预测	8
三、五家渠市充电基础设施规划布局	10
(一) 充电基础设施配置方案	10
(二) 充换电站规划	11
(三) 公交车充电设施规划	12
(四) 社会公共停车场（出租车、各类车辆）充电设施规划 ..	13
(五) 公务车及公共服务设施充电设施规划	13
(六) 居住区充电设施规划	13
(七) 环卫车充电设施规划	14
(八) 物流车充电设施规划	14
(九) 景区公园绿地广场充电设施规划	15
(十) 加油加气站、服务区充电设施规划	16
(十一) 人防工程充电设施规划	16
(十二) 规划充电设施汇总	16

四、充电设施供电分析	16
（一）供电系统配置要求	16
（二）用电负荷预测	18
（三）新增用电容量的来源	19
五、投资估算与效益分析	19
（一）投资估算	19
（二）效益分析	20
六、规划措施与实施保障	21
（一）规划措施	21
（二）部门实施指导意见	22

一、规划总则

（一）规划指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于自治区和兵团工作重要讲话重要指示精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略精神，加强规划指导，强化政策引领，鼓励社会参与，创新发展模式，发挥市场作用，分步分类实施，做好与城市其他相关基础设施规划的衔接，按照“因地制宜、快慢互济、经济合理”要求，围绕实现充电基础设施与新能源汽车协调发展这一主线，按照“专（自）用为主、公用为辅，快慢结合、分类实施”的原则，加快建设公共停车位、道路停车位、独立充电站等公用设施及公交、出租、环卫、物流、公务等专用车辆充电基础设施，加快建设充电智能服务平台，完善新能源汽车充电基础设施服务体系，助力推进交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。

（二）规划原则

整体规划、适度超前。从全局统筹规划，建立政府有关部门与相关企业各司其职、各尽所能、群策群力、合作共赢的推进机制，按照桩站先行、适度超前建设的原则，推进充电设施的科学规划。

统筹规划、合理布局。加强统筹规划，根据各师市新能源充

电汽车发展需求和应用特点,紧密结合不同领域、不同层次的充电需求,遵循“市场主导、快慢互济”的导向,科学把握发展节奏,分类有序实施,加大交通、市政、电力等公共资源整合力度,合理规划布局充电基础设施,降低建设成本,节约土地资源。

公用先行、公私结合。公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车、景区车、私家车作为重点推广应用新能源充电汽车的七大领域。首先满足重点推广的公交车、出租车等公共交通领域和行政事业单位公务车、环卫车、执法车、巡逻车等公共服务领域新能源充电汽车的充电需求,同时根据私人新能源充电汽车的发展推进居住小区私家车公用充电设施建设。

结合路网、考虑电网布局。围绕五家渠市重要交通道路进行充电设施的优化布置,同时避免对城市交通、景观造成负面干扰和影响。新能源充电汽车充电设施运营需要可靠的电力供应作为支撑,规划布局时充分考虑充电装置运行特点,利用好充电装置的负荷控制和削峰填谷效应时效性,打造安全、便利、有效的充电体系。

因地制宜、集约化建设。合理规划新能源充电汽车配套充电设施的规模。倡导节约用地,集约发展的理念,结合城市交通路网、住宅及建设用地规划情况按照合建为主,单建为辅的原则布局充电基础设施。自用及专用充电设施原则上结合停车位布置,

公用充电设施结合建筑配套停车位配建，并在部分重点区域适当发展充(换)电站，对社会车辆进行集中充电服务。

统一标准建设运营、管建并举。坚持按照国家统一标准建设充电基础设施，规范充电基础设施建设运营，健全管理维护机制，实现充电服务平台之间的互联互通。加大政策支持力度，加强引导和信息服务，推动充电基础设施持续健康发展。

市场主导、示范先行。鼓励师、市、团场（镇）人民政府与企业发挥创新主体作用，持续开展充电基础设施建设与运营模式创新。加快完善政策环境，发挥市场引导作用，推动社会资本参与，激发市场活力。开展充电基础设施建设运营示范，为充电基础设施发展探索新途径，积累经验。

（三）规划目标

按照“车桩相随、适度超前”的原则，至 2030 年，第六师需建成充电桩 7652 个，满足 15801 辆新能源汽车充电需求，车桩比 2: 1。五家渠市需建成充电桩 6876 个，满足 10315 辆新能源汽车充电需求，车桩比 1.5: 1。形成以公交、出租、环卫、物流、公务等专用车辆充电基础设施为主，以公共停车场设置充电桩、独立充换电站等公用设施为辅，以充电智能服务平台为支撑的新能源汽车充电基础设施服务体系；建立相对完善的标准规范和市场监管体系，形成“统一开放、竞争有序”的充电服务市场，构

建可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系。

（四）规划范围与规划年限

规划范围：与第六师行政管辖区范围一致；重点区域为五家渠市主城区和五家渠市经济技术开发区。

规划年限：规划基准年为 2023 年，规划水平年为 2024-2030 年。其中近期为 2025 年，远期为 2026-2030 年。

二、充电基础设施发展规模预测

（一）电动汽车总体规模预测

规划至 2025 年，第六师新能源充电汽车保有量为 4523 辆。至规划期末 2030 年，第六师新能源充电汽车保有量为 15801 辆。其中五家渠市至 2025 年，五家渠市新能源充电汽车保有量为 3610 辆。至规划期末 2030 年，五家渠市新能源充电汽车保有量为 10315 辆。

（二）充电基础设施需求预测

结合第六师各团场城镇区位条件、经济社会发展水平、人口、建成区面积、和旅游产业发展水平等因素，对接第六师师域城镇体系总体规划中的中心城区、重点团镇、一般团镇三级结构体系，参考《新疆生产建设兵团充电基础设施发展三年行动方案（2023-2025 年）》方案，规划将第六师划分为率先发展区、稳定发展区和逐步发展区三类地区布置充电基础设施。

率先发展区：规划将五家渠中心城区（师部驻地）以及五家渠市相互范围交叉的 101 团（五家渠市驻地）、102 团、103 团（五家渠经济技术开发区）及共青团农场整体考虑，作为率先发展区域进行充电设施配置。规划至 2030 年电动汽车与配建公共充电桩比例，不低于 1.5: 1。其中中心城区公共充电服务半径不小于 2.5-5 公里。

稳定发展区：规划将国土空间规划中的重点团镇芳草湖农场、奇台农场、新湖农场作为稳定发展区。规划至 2030 年电动汽车与配建公共充电桩比例不低于 6: 1。其中团部核心区公共充电服务半径不小于 2.5-5 公里。

逐步发展区：规划将国土空间规划中的一般团镇红旗农场、105 团、军户农场、106 团、六运湖农场、土墩子农场、北塔山农场作为逐步发展区。规划至 2030 年电动汽车与配建公共充电桩比例不低于 8: 1。其中团部核心区公共充电服务半径不小于 2.5-5 公里。

规划至 2025 年，第六师充电桩需求量为 1962。规划至 2030 年，第六师充电桩需求量为 7652 个，整体车桩比约为 2: 1。

其中五家渠市中心城区及经济技术开发区至 2025 年，规划充电桩为 1831 个，至 2030 年，规划充电桩为 6876 个，整体车桩比约为 1.5: 1。

三、五家渠市充电基础设施规划布局

（一）充电基础设施配置方案

公交车充电设施配置方案。新建公交车专用充电桩采用夜间为常规充电（慢充桩为主），白天为应急充电（快充桩为辅）。公交车快慢充电桩比为 4: 1。

出租车充电设施配置方案。本规划中出租车主要通过社会停车场的公用充电桩补充电能，其余可考虑结合公交车站场中的出租车营业站及小区内的充电桩补充电能。出租车充电桩均考虑以快充桩为主，慢充桩为辅。当换电模式成熟后，可在充电出租车行业进行换电模式试点。

环卫、物流等作业车充电设施配置方案。新能源充电环卫、物流等作业车辆主要通过专用充电桩进行电能补充。考虑结合环卫车停车场、垃圾处理场或中转站、物流中心、物流园区、工业园区等配套建设环卫、物流等作业车充电桩。快慢充电桩比为 4: 1。新建环卫、物流等专用充电桩考虑采用大功率直流快充桩为主，慢充桩为辅。

公用充电设施配置方案。居住小区按快慢桩之比 2:1 的比例进行配置，公共停车场按快慢桩之比 3:1 的比例进行配置，公共服务设施按快慢桩之比 4:1 的比例进行配置，景区按快慢桩之比 4:1 的比例进行配置。加油加气站点充电场所全部采用快充桩。

（二）充换电站规划

规划拟选址公共充换电站共 5 座，其中 3 座位于中心城区，1 座位于青湖商贸园，1 座位于经开区的东工业园。其中规划充换电站均为远期建设项目。公共充电站用地面积宜控制在 2500m²-5000m²，公共换电站用地面积宜控制在 2000m²-2500m²。此次规划公共充电站内部设施均以快充进行规划设计布局，饱和运行负载率低于 80%。

1号充换电站选址：充分发挥师市在乌鲁木齐都市圈的区位优势，加强第六师五家渠市与乌鲁木齐的兵地深度融合，借助五家渠市距离乌鲁木齐市区和地窝堡机场、铁路客站和货场均在半小时时空圈的地缘优势，规划在中心城区南部机场路与青湖南路交叉口西南角规划预留充换电站选址位置。该路段位置是乌鲁木齐北京路北延至五家渠青湖路公路路段，也是前往机场的必经路段，且位于青格达湖风景度假区内，可服务周边区域充电需求，也可服务青格达湖风景度假区旅游服务功能。充换电站建设模式可采用集光伏、储能、充电、放电、换电、电池检测、非油“七位一体”充换电站模式。

2号充换电站选址：综合考虑老城区开发强度大，用地较为紧张，规划该充换电选址预留两处。一处可结合位于政府北部停车场进行合建，缓解老城区用地紧张状态。一处选址位于长征街

与规划支路交叉口西北侧用地，方便服务老城区电动汽车用户。

3号充换电站选址：该选址位于五家渠市北部片区，属于城市更新区域，分布较多工业用地。考虑站点服务均好性以及现状好实施，规划在人民路与规划次干道围合的西南地块预留规划站点用地。

4号充换电站选址：规划青湖商贸园片区中部区域的天津路与规划次干道交叉口东北处规划一处充换电站。一方面可服务青湖商贸园片区社会车辆，一方面该站点距离S102对外交通较近，也可就近服务过境车辆，提高充换电站的使用效率。

5号充换电站选址：规划五家渠经济技术开发区充换电站位于东工业园纬十路以北，经二路以西规划地块进行公共充换电站选址，主要为满足物流货运车辆的充换电需求。

以上充换电站选址均为规划预留选址，考虑到规划长远性发展，因地制宜的助力五家渠城市建设发展，以上选址可结合远期城区发展以及政策变化需求进行调整。

（三）公交车充电设施规划

规划从区域公共交通与客运交通衔接共同搭建旅游综合服务体系，实现公共交通出行和旅游消费场景的无缝衔接，进一步提升公共交通枢纽服务功能，拟建五家渠中心城区及经济技术开发区公交车专用充电桩共计100个，其中现状6个，规划新

增 94 个。公交车快慢比为 4: 1。故规划新增快桩 75 个，慢桩为 19 个。

（四）社会公共停车场（出租车、各类车辆）充电设施规划

规划涉及社会停车场 9 个。社会停车场规划社会公用充电桩共计 267 个，其中：现状充电桩 6 个，规划充电桩 261 个。规划社会公共停车场快慢桩比为 3: 1 进行配置，故规划新增快充桩 196 个，慢充桩 65 个。

（五）公务车及公共服务设施充电设施规划

结合师市“一圈四链”特色优势产业中的“一圈”发展思路，重点发展主题度假、生态康养、会议会展、亲子游乐为一体的中高端酒店集群，规划结合五家渠市中心城区及青湖商贸园主要星级酒店、大型商业、超市综合体等建筑配套停车场地或集中停车场（库）配置充电桩，以快充桩为主。机关事务单位公务用车主要结合党政机关、事业单位、科研机构等单位停车场（库）配置充电桩，以快充桩为主。

公共服务设施配置充电桩规模总数为 1023 个，其中规划新增充电桩总数为 983 个。公共服务设施按快慢桩之比 4:1 的比例进行配置，故规划新增快充桩 786 个，慢充桩 197 个。

（六）居住区充电设施规划

结合兵团《新疆生产建设兵团充电基础设施发展三年行动方

案(2023-2025 年)》相关充电设施配置方案指导要求及电动汽车充电设施布局规划导则等相关规范要求,此次对既有居住小区充电设施按规划机动车总停车位的 15%计。近期 2025 年按照 20%配建,远期 2030 年按照 80%配建。

在停车位、电力容量等资源紧张的老旧小区,鼓励开展充电基础设施“统建统服”,推广“临近车位共享”“分时共享”“多车一桩”等共享模式。同时在小区附近加强公共充电场站覆盖或共享,引导需求向外寻解。

规划新建住宅小区时,将充电设施配建指标纳入规划设计条件,新建居住社区配建停车位须 100%建设充电设施或预留建设安装条件,预留安装条件时需将管线和桥架等供电设施建设到车位以满足直接装表接电需要,配建比例 $\geq 15\%$ 。

本次既有小区规划小区公用充电桩共 4551 个,其中:现状充电桩 394 个,规划新增 4157 个。居住小区按快慢桩之比 2:1 的比例进行配置,故规划新增快充桩 2771 个,慢充桩 1386 个。

(七) 环卫车充电设施规划

环卫车规划专用充电桩共计 8 个,其中:近期规划 1 个、远期规划 8 个。快慢充电桩比为 4: 1。故规划新增快充桩 6 个,慢充桩 2 个。

(八) 物流车充电设施规划

结合“多向联通、多式协同、兵地融合”的原则，结合区域综合交通枢纽布局，围绕芳草湖农场、新湖农场的芳新区域运输枢纽点和奇台农场、红旗农场重点区域运输枢纽点布置物流充电设施，承担六师区域综合交通中的东西两翼兵地融合发展区域的充电设施补能。在六运湖农场、土墩子农场、军户农场和北塔山牧场等普通交通枢纽站场，根据物流园区建设及社会停车场进行物流车辆补能，服务物流车辆充电续航需求。

围绕产业物流园核心枢纽建设充电设施。结合师市“一圈四链”特色优势产业中的“四链”发展重点区域（五家渠经济技术开发区），加快青湖商贸园、五家渠东工业园、北工业园货运物流园核心货运枢纽充电设施建设，为协同乌鲁木齐打造国际性综合交通枢纽功能进行充电设施需求保障。

规划六师充电设施为换电站 22 个，充电桩 1516 个。

其中规划五家渠中心城区及五家渠经济技术开发区物流充电设施规模为 1 个大型充换电站（五家渠东工业园国恒货运物流园），1 个换电站，602 个充电桩。规划充电桩快慢比为 4:1 的比例进行配置，规划新增快充桩 482 个，慢充桩 120 个。东工业园的充电设施电源由纬四路 110KV 变电站接入，符合电力规划负荷要求。

（九）景区公园绿地广场充电设施规划

景区规划充电桩共计 417 个，其中：现状充电桩 71 个，规划新增充电桩 346 个。其中五家渠中心城区规划充电桩 213 个，其中现状充电桩 71 个，规划新增充电桩 142 个。景区按快慢桩之比 4:1 的比例进行配置，规划新增快充桩 114 个，慢充桩 28 个。

五家渠中心城区公园绿地规划充电桩 42 个，均为新增。规划充电桩快慢比为 4:1 的比例进行配置，规划新增快充桩 34 个，慢充桩 8 个。

（十）加油加气站、服务区充电设施规划

第六师加油加气站规划充电桩共计 133 个，其中五家渠中心城区及经开区加油加气站规划充电桩为 47 个，均为快充桩。

（十一）人防工程充电设施规划

人防工程规划配套充电桩共计 23 个，考虑到战备结合，快慢充电桩比为 4: 1，故快充为 18 个，慢充为 5 个。

（十二）规划充电设施汇总

至规划期末 2030 年，五家渠中心城区及五家渠经济技术开发区规划充换电站 5 座、规划充电桩 6876 个，其中包含现状充电桩 517 个，规划新增充电桩 6359 个。

四、充电设施供电分析

（一）供电系统配置要求

电源配置。分散充电设施宜就近接入电源点。既有停车位配建充电设施应根据变压器容量、用电高峰时变压器负载率等，选择接线方式。当采用单母线接线时，负载率不应超过 100%;当采用单母线分段接线时负载率不应超过 60%。当接入充电设施造成配电变压器过载运行时，可采取对充电功率和充电时间段进行优化控制或对配电设施进行增容改造等措施，降低负载率。新建充电设施应根据规模在配电室预留专用馈线开关。当负荷容量小于 250kW 时，开关额定电流不宜小于 400A;当负荷电流大于 400A 时，应增加开关。交流充电桩线路侧剩余电流保护器的型号应与其内部的剩余电流保护器相同。单相交流充电桩接入系统时宜满足三相平衡的要求。

供电线路。新建停车场应将低压电源引至充电车位附近，并应配置配电箱。配电箱至分散充电设施应预留电缆通道。充电设备宜采用专用供电线路。电缆路径应规划合理，电缆应固定敷设;户内电缆宜采用桥架敷设、地槽敷马道敷设、穿管明敷等方式;户外电缆线路宜采用电缆沟槽或穿保护管埋地的方式敷设。220V/380V 三相回路应选用五芯电缆;220V 单相回路应选用三芯电缆，且电缆中性线截面应与相线截面相同。

电能质量。为分散充电设施供电的配电变压器在最大负荷时，高压侧功率因数不应低于 0.95。分散充电设施供电电压偏差限值

应符合 10(20)kV 及以下三相供电的电压偏差不应超过标称电压的 $\pm 7\%$ ；220V 单相供电电压偏差不应超过标称电压的 $+7\%$ ， -10% 。

充电设备所产生的电压波动和闪变在电源接入点的限值应符合现行国家标准《电能质量电压波动和闪变》GB/T 12326 的有关规定。充电设备接入电网所注入的谐波电流和引起电源接入点电压正弦畸变率应符合现行国家标准《电能质量公用电网谐波》GB/T14549 的有关规定。充电设备在电源接入点的三相电压不平衡允许限值应符合现行国家标准《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543 的有关规定。

（二）用电负荷预测

根据充电基础设施建设的规划目标，2030 年五家渠中心城区及经济技术开发区规划充电桩为 6876 个，其中新增充电桩为 6359 个。规划新增充电桩按照默认直流桩为 60KW,交流桩为 7KW。结合各区域场所快慢桩比，考虑同时率为 0.45，估算充电最大负荷约为 127.8MW。

结合五家渠市国土空间总体规划用电负荷规划 220KV 变电站容量为 545.7-642.0MW,110KV 变电站容量为 609.9-647.10MW，由此可知五家渠规划用电负荷能够满足此次规划充电桩充电负荷需求。

（三）新增用电容量的来源

利用富余变电容量。按照《住宅建筑电气设计规范》住宅小区富余容量比例一般在 15%-30%之间，可充分利用公共场所、单位、住宅小区现有的富余变电容量建设低功率充电桩，减少配套电网的投资，基本满足近期所需变电容量。

新建、扩建配套电力设施。依据五家渠市“十四五”配电网规划，结合现状富余容量，基本可满足近期充电基础设施接入电网所需的变电容量。

提升供电能力。将充电基础设施配套电网建设与改造项目纳入“十四五”、“十五五”配电网专项规划，保障建设用地和廊道通行，并将已建成小区增容计划纳入电网年度改造计划之中。电网企业负责充电基础设施配套电网建设与改造，保障充电基础设施无障碍接入，满足充换电设施运营需求。

采用智能充电系统。优先采用模块化充电系统设计，实现电路系统、管控系统的高度集成，通过统一调度、统一管理，根据需要灵活智能配置交、直流充电模块，减少单桩额定功率和单桩投资，实现削峰填谷，降低对电网的冲击。

五、投资估算与效益分析

（一）投资估算

规划期末，五家渠市中心城区及经济技术开发区总计建设充

换电站 5 座、新增充电桩 6359 个，估算总投资额约 7.36 亿元，其中：充电设备建设投资额约 3.68 亿元、配套电网及配电设施建设投资额约 2.95 亿元；充电设施运维费用投资额约 0.73 亿元。

规划近期 2024—2025 年，建设新增充电桩 1314 个，投资额估算为 1.2 亿元；远期 2026—2030 年，建设充换电站 4 个、充电桩 5045 个，投资额估算为 6.16 亿元。

（二）效益分析

产业链带动效应。五家渠市充电设施网络的形成将满足新能源汽车对充换电的需求，是新能源汽车补充电能的基站，将大力推动五家渠市新能源汽车产业链的发展，尤其是对新能源汽车“三大件”驱动电机、电控系统和动力电池产业以及自主研发生产，运营车辆产业和配套科技产业的开发，对五家渠市的科技进步和产业升级具有重大的推动作用。

节能减排效益。以单辆公交车每年实际运行 6 万公里计算，非电动公交车年二氧化碳排放量约 36 吨，而单辆电动公交车年二氧化碳排放量 18.27 吨，比非电动公交车要减少二氧化碳排放 17.73 吨，按五家渠市中心城区及五家渠经济技术开发区 2030 年电动公交车 120 辆计算，同比非电动公交车辆减排 2128 吨。

以单辆乘用车每年实际运行 4 万公里计算，非电动乘用车年二氧化碳排放量约 8.06 吨，单辆电动乘用车年二氧化碳排放量

5.22 吨，比非电动乘用车要减少二氧化碳排放 2.84 吨，按五家渠市中心城区及五家渠经济技术开发区 2030 年电动汽车推广量 10315 辆计算，同比非电动乘用车辆减排 29294.6 吨。

综上分析，即使考虑整车寿命、电池折旧和回收处理等消耗，新能源充电汽车仍能获得可观的节能效益，同时对于提高五家渠市大气优良指数作用明显，有利于改善城市人居环境。

盈利能力分析。建设期成本预计近期 2025 年新建充电桩 1314 座（居住区 831 座，其他地区 483 座），投资额估算为 1.2 亿元；远期 2030 年新建充电桩 5045 座（居住区 3326 座，其他地区 1719 座），投资额估算为 6.16 亿元。运营期总成本为近期 2025 年每年总运营成本 7428.4 万元，远期 2030 年每年总运营成本 30067.7 万元。

运营期近期 2025 年每年充电桩收益 12396.2 万元，远期 2030 年每年充电桩收益 47301.8 万元。近期 2025 年每年利润 4967.8 万元，远期 2030 年每年利润 17234.1 万元。近期 2025 年静态投资回收期为 2.41 年，远期 2030 年静态投资回收期为 3.57 年。

六、规划措施与实施保障

（一）规划措施

坚持政策引导与市场竞争相结合。鼓励社会资本参与新能源汽车生产和充电运营服务，不断扩大新能源汽车推广规模。

坚持公共服务与个人消费相结合。把公交、出租、环卫、公务、邮政、物流等公共服务领域用车作为新能源汽车推广应用的突破口。

坚持推广应用与产业发展相结合。以推广应用为契机，在现有汽车产业基础上，通过技术引进消化吸收再创新，力争在新能源汽车研发和制造方面有所突破，发展与国际通行技术标准衔接的新能源汽车产业。同时，积极引进国内新能源汽车和零部件生产企业，提高新能源整车及关键零部件技术研发水平和制造能力，促进五家渠市新能源汽车产业发展。

（二）部门实施指导意见

加快推进住宅小区充电设施建设。师市住房和城乡建设局牵头，各团场，国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合建立既有住宅小区充电设施建设推进机制。师市住房和城乡建设局、师市自然资源和规划局牵头，师市发展改革委，各团场、国网昌吉供电公司、国网五家渠供电公司、新疆恒源水务有限公司配合严格落实新建住宅小区配建充电设施要求。

师市住房和城乡建设局牵头，师市发展改革委，各团场，国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合要因地制宜推进既有住宅小区充电设施建设。师市住房和

城乡建设局牵头，师市应急管理局、公安局，各团场，国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合，支持在住宅小区长期承租车位的用户建设充电设施。

加快推进城市停车场充电设施建设。师市住房和城乡建设局牵头，师市发展改革委，各团场国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合要严格落实新建停车场配建充电设施要求。师市住房和城乡建设局牵头，师市发展改革委，各团场，国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合在既有停车场开展充电设施建设。

加快公共服务领域充电设施建设。师市党委办公室综合科牵头，各团场配合加快党政机关充电设施建设。师市交通运输局牵头，师市发展改革委，各团场，国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合要加快专用领域充电设施建设。师市党委办公室综合科牵头，师市交通运输局配合建立错峰开放管理机制。

加强加油(气)站、景区充电网络布局。师市商务局牵头，师市自然资源和规划局配合，科学推进加油(气)站点充电设施建设。师市文旅局牵头，师市自然资源和规划局，各团场，国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合，在景区开展公共充电设施建设。

加强快速换电模式推广应用。师市发展改革委牵头，师市交通运输局、商务局、工信局，五家渠经济技术开发区配合，加快换电模式推广应用。

加强充电设施运维和网络服务。师市数据局牵头，师市住房和城乡建设局、发展改革委、工信局配合，建立公共充电设施运维与秩序维护机制。

做好配套电网建设与供电服务。师市发展改革委自然资源和规划局牵头，国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合，加强配套电网建设保障。国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司作为责任单位要优化申报安装流程。

加强行业监管。师市自然资源和规划局、住房和城乡建设局、国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司牵头要严把关键环节审核关。师市市场监督管理局牵头，师市工信局、住房和城乡建设局、国网昌吉供电公司、国网五家渠市供电公司、新疆恒源水务有限公司配合，要加强充电设施质量监管。师市发展改革委、工信局、公安局、住房和城乡建设局自然资源和规划局、商务局、市场监督管理局作为责任单位要压实各级安全监管责任。

附件：

规划充电设施配置一览表

序号	分场分类	服务对象	充电设施类型	规划充电设施数量（个/站）	现状充电桩	规划新增充电桩
1	公用充换电站	各类车辆	公用、专用	5 个	0	——
2	公交系统	公交车	专用	100	6	94
3	社会停车场	出租车及各类车辆	公用	267	6	261
4	公共服务设施	公务车辆及商超社会车辆	公用、专用	1023	40	983
5	居住小区	私家车 （不含私人桩）	公用	4551	394	4157
6	环卫系统	环卫车辆	专用	8	0	8
7	物流系统	货运车辆	专用	602 个，换电站 1 个	0	602
8	景区及公园绿地广场	各类车辆	公用、专用	255	71	184
9	加油加气站	各类车辆	公用	47	0	47
10	人防工程	公务车辆	专用	23	0	23
合计				6876	517	6359

城区公交系统配置充电设施规划一览表

序号	位置	站场建设情况	现状电动公交车辆（辆）	现状充电桩（个）	规划新增电动公交车辆（辆）	规划充电桩个数（个）			充电桩总计（个）
						近期（2025 年）	远期（2030 年）	小计	
1	顺通停保场	已建	10	6	64	50	14	64	70

2	新医院首末站	已建	0	0	15	10	0	10	10
3	中心客运站首末站	已建	0	0	15	10	0	10	10
4	103 团首末站	已建	0	0	6	0	4	4	4
5	青湖客运站首末站	已建	0	0	5	0	3	3	3
6	五家渠经济技术开发区首末站	规划	0	0	5	0	3	3	3
合计			10	6	110	70	24	94	100

社会公共停车场配置充电设施规划一览表

序号	区域	停车场名称	建设情况	位置	停车位个数 (辆)	现状充电桩数量 (个)	规划充电桩个数 (个)			总计 (个)
							近期 (2025 年)	远期 (2030 年)	小计	
1	五家渠市中心城区	六师总医院停车场	现状	X202 南侧	174	0	5	21	26	26
2		党委楼后停车场	现状	位于长安东街	140	4	3	14	17	21
3		文化广场	现状	位于长征西街	123	0	4	14	18	18
4		六师党校小区	现状	党校小区东侧	198	2	6	22	28	30
5		汇嘉停车场	现状	汇嘉广场东侧	316	0	9	38	47	47
6		图书馆北侧规划停车场	规划	位于图书馆北侧	429	0	13	51	64	64
7	青湖商贸园	永胜路北侧规划停车场	现状	永胜路北侧	86	0	3	10	13	13
8	北工业园	北工业片创意园南侧	规划	北工业片创意园南侧	149	0	4	18	22	22

9	东工业园	凤凰北路与纬六路交叉口东南侧	规划	凤凰北路与纬六路交叉口东南侧	168	0	5	20	25	25
10	总计				1783	6	52	209	261	267

公务车及公共服务设施配置充电设施规划一览表

序号	分类	单位名称	位置	现状停车位数量（个）	现状充电桩（个）	规划充电桩个数			总计
						近期（2025年）	远期（2030年）	小计	
1	行政事业单位	公安局	X202 南侧	53	0	3	5	8	8
2		司法局	北海北街南侧，学院北路东侧	116	0	3	14	17	17
3		检察院	长征东街南侧，学院南路西侧	49	0	1	6	7	7
4		文化体育广电和旅游局	长安东街南侧，人民北路东侧	32	0	1	4	5	5
5		五家渠市第二人民医院	长安东街北侧，阿乌高速西侧	159	0	5	19	24	24
6		兵团六师总医院	世纪春天南侧	516	0	15	62	77	77
7		市场监督管理局、自然资源和规划局	长安东街北侧，人民北路东侧	184	0	6	22	28	28
8		政务中心、教育局	长征东街北侧，猛进东路东侧	85	0	3	10	13	13
9		六师党委党校	迎宾大道北侧，阿乌高速西侧	290	0	9	35	44	44
10		市政府、发改委、财政局政法委、信访局	长征东街北侧，人民北路西侧	118	0	4	14	18	18
11		将军纪念馆	五家渠市人民政府西侧	126	0	4	15	19	19

12		公安局交警支队	迎宾大道南侧，检羊路西侧	223	2	6	25	31	33
13		交通运输局	五家渠市军垦南路	20	0	1	2	3	3
14		气象局、农业局	迎宾大道北侧，猛进南路东侧	46	0	1	6	7	7
15		六师融媒体中心	军垦北路东侧，长征西街北侧	39	0	1	5	6	6
16		国网五家渠市供电公司	长征西街南侧，滨河南路西侧	32	0	1	4	5	5
17		图书馆	政务中心东侧	71	0	2	9	11	11
18		五家渠税务局	长征东街南侧，学院南路东侧	101	5	2	8	10	15
19		五家渠市市场监督管理局	北海东街南侧，人民北路东侧	31	0	1	4	5	5
20		第六师医院	军垦北路西侧，长安西街北侧	75	0	3	9	12	12
21		兵团党校	迎宾大道北侧，青湖南路东侧	130	0	15	5	20	20
小计				2496	7	87	282	369	376
1	社区服务中心	前进西街社区	阳光小区西侧	15	0	0	2	2	2
2		军垦北路社区	北海西街南侧	20	0	1	2	3	3
3		军垦南路社区	北新佳境小区北侧	6	0	0	1	1	1
4		天山北路社区	友好花园南侧	7	0	0	1	1	1
5		龙河湾社区	北海西街北侧	14	0	0	2	2	2
6		青湖路社区	碧水名苑小区东侧	20	0	1	2	3	3
7		友谊路社区	友谊小区东侧	20	0	1	2	3	3

8		猛进社区	水电小区 南侧	19	0	1	2	3	3
9		南泉社区		20	1	3	14	17	18
10		小计		141	1	7	28	35	36
1	中大型商业网点	君豪温德姆酒店	北海东街 北侧，人民 北路西侧	159	0	5	19	24	24
2		五家渠瑞鑫酒店	前进路北 侧，猛进南 路西侧	100	2	3	10	13	15
3		五家渠丽润酒店、丽润国际广场	前进西街 北侧，天山 南路东侧	134	0	4	16	20	20
4		五家渠天山宾馆	印刷厂小 区北侧	21	0	1	3	3	3
5		五家渠将军府大酒店	迎宾大道 北侧，滨河 南路西侧	75	4	1	6	7	11
6		五家渠郁金香酒店	天山北路 东侧，长安 西街南侧	22	0	1	3	3	3
7		五家渠迎宾馆	青湖印象 名邸小区 南侧	31	0	1	4	5	5
8		五家渠劳动宾馆	上海公馆 南侧	217	0	7	26	33	33
9		五家渠市新汇嘉	天山南路 东侧，长征 西街南侧	198	0	6	24	30	30
10		环球影城	将军纪念 馆南侧	49	0	6	4	10	10
11		商贸大厦	长征西街 北侧，天山 北路东侧	73	0	2	9	11	11
12		五家渠市君豪商业广场	北海东街 北侧，人民 北路东侧	164	2	5	18	23	25
13		祥源市场	凯旋国际 西侧	412	4	12	46	58	62
14		海宁皮革城	阿拉尔街 北侧，上海 路西侧	200	0	6	24	30	30

15		新疆亚欧国际汽车城	北京路西侧，渔场路北侧	800	10	22	88	110	120
16		小商品城、轻纺城	上海路西侧，库尔勒街南侧	900	0	27	108	135	135
17		西域国际酒店	石河子街北侧，上海街东侧	80	10	0	2	2	12
18		新疆总部基地（5个酒店）	图木舒克街南侧，上海街东侧	423	0	20	43	63	63
19	小计			3555	22	107	407	514	536
总计				6695	40	221	762	983	1023

居住小区配置充电设施规划一览表

序号	社区名称	小区名称	户数	停车位	现状充电桩	规划充电桩个数			总计
						近期（2025年）规划充电桩	远期（2030年）规划充电桩	小计	
1	前进西街社区	青湖映象小区	1249	238	3	7	27	34	37
2	前进西街社区	青湖映象·西苑	1374	440	15	13	52	65	80
3	前进西街社区	安和苑小区	576	200	2	6	23	29	31
4	前进西街社区	机械厂小区	1211	450	6	13	50	63	69
5	振兴街社区	友谊小区	252	76	0	2	10	12	12
6	振兴街社区	振兴花园	680	205	4	6	22	28	32
7	军垦北路社区	医院小区	411	220	6	6	22	28	34
8	军垦北路社区	碧水戎城	946	329	15	7	28	35	50
9	军垦南路社区	幸福苑小区	475	169	0	5	21	26	26
10	军垦南路社区	格里芬堡	805	150	0	5	19	24	24

11	军垦南路社区	凯旋国际	524	138	0	4	17	22	22
12	军垦南路社区	富强小区	392	150	1	5	18	23	24
13	军垦南路社区	北新佳境小区	725	140	4	9	38	47	51
14	天山北路社区	天山花园	984	158	5	4	16	20	25
15	向阳路社区	金地花苑	643	167	4	4	18	22	26
16	向阳路社区	一中小区	330	317	2	9	37	47	49
17	龙河湾社区	幸福小区	980	500	8	14	54	68	76
18	龙河湾社区	君豪绿园三期	698	187	2	5	22	27	29
19	青湖路社区	滨河大院	789	346	8	9	36	45	53
20	友谊路社区	碧水茗园二期	627	204	14	4	14	18	32
21	友谊路社区	汇金福园小区	851	530	4	15	61	77	81
22	友谊路社区	碧水茗园一期	486	243	0	7	30	37	37
23	猛进社区	雅居园二期	510	110	2	3	12	16	18
24	猛进社区	汇金家园	586	100	4	2	10	12	16
25	猛进社区	锦绣园	168	80	2	2	9	11	13
26	青湖路街道 天南路社区	青湖华庭小区	2226	1650	9	48	192	240	249
27	龙泉社区	恒大金碧天下小区	3000	766	48	14	54	68	116
28	龙泉社区	青湖绿岛别墅区	133	66	0	2	9	11	11
29	龙泉社区	尚湖骏城	79	230	0	7	28	36	36
30	北海东街社区	上海公馆	776	622	14	16	64	80	94

31	北海东街社区	上海花园	900	433	15	10	41	51	66
32	北海东街社区	天北花苑	134	86	0	3	11	14	14
33	北海东街社区	贝鸟语城小区	2274	753	6	22	86	108	114
34	北海东街社区	青湖尚城	1472	475	6	13	53	66	72
35	北海东街社区	军垦新都	1356	690	0	21	84	105	105
36	北海东街社区	亚欧华庭小区	251	127	0	4	16	20	20
37	北海东街社区	北海壹号院	981	512	0	16	62	78	78
38	北海东街社区	君豪绿园	1558	653	18	16	65	81	99
39	北海东街社区	君豪公寓楼	512	97	0	3	12	16	16
40	东城社区	兴成庄园小区	234	500	0	15	61	76	76
41	东城社区	青湖铭城	2314	1135	11	32	128	160	171
42	东城社区	国际蓝湾小区	1959	868	50	16	65	81	131
43	东城社区	贝鸟逸轩	2360	524	0	16	64	80	80
44	东城社区	兴成庄园小区	234	500	0	15	61	76	76
45	东城社区	阳光康居一期	1472	440	16	10	41	51	67
46	东城社区	阳光康居二期	1020	233	6	6	24	30	36
47	东城社区	滨河苑小区	166	31	0	1	5	6	6
48	梧桐东街社区	红墅小院里	178	143	0	4	18	22	22
49	梧桐东街社区	水岸香居	272	164	2	5	19	24	26
50	梧桐东街社区	世纪春天小区	613	305	0	9	37	47	47
51	克拉玛依西街社区	金科廊桥水乡一期	235	450	8	12	48	61	69
52	克拉玛依西街社区	金科廊桥水乡二期	645	1000	19	26	106	132	151

53	克拉玛依西街社区	新疆总部基地	560	800	8	23	90	113	121
54	克拉玛依西街社区	君豪御园A区	309	270	2	8	32	40	42
55	克拉玛依西街社区	君豪御园B区	540	420	5	12	47	59	64
56	克拉玛依西街社区	君豪御园C区	366	265	4	7	29	37	41
57	克拉玛依西街社区	君豪御园D区	270	200	3	6	22	28	31
58	克拉玛依西街社区	君豪御园E区	181	170	0	5	21	27	27
59	克拉玛依西街社区	君豪1号公寓	153	165	0	5	21	26	26
60	克拉玛依西街社区	君豪2号公寓	172	178	1	5	21	27	28
61	南泉社区	君豪二期A区	360	129	0	4	16	20	20
62	南泉社区	君豪二期B区	1454	540	0	16	66	82	82
63	南泉社区	君豪二期C区	1570	503	0	15	61	76	76
64	南泉社区	君豪二期公寓	1000	209	0	6	26	32	32
65	南泉社区	青湖瑞城	456	160	0	5	20	25	25
66	重庆路社区	金科幸福里	2100	1635	6	48	192	240	246
67	重庆路社区	金科雅郡	1515	1053	6	31	122	153	159
68	重庆路社区	聚铭智慧城	2212	1548	12	44	177	221	233
69	重庆路社区	君豪三期	2937	2055	8	60	241	301	309
合计			6078 1	2960 0	39 4	831	3326	4157	4551

环卫车辆配置充电设施规划一览表

序号	名称	建设情况	现状环卫车	现状充电桩	规划期末新能源充电车数量	规划充电桩		
						近期 (2025年)	远期 (2030年)	总计
1	高洁公司	现状	7	0	10	1	4	5
2	1#垃圾转运站	规划	0	0	2	0	1	1

3	2#垃圾转运站	现状	0	0	2	0	1	1
4	南区垃圾转运站	规划	0	0	1	0	1	1
总计			7	0	15	1	7	8

物流及客运车辆配置充电设施规划一览表

序号	物流园及建设地点名称	建设情况	位置	停车位个数	现状充电桩(个)	规划充电桩		总计	
						近期(2025年)	远期(2030年)	充电桩	换电站
1	枣园西街停车场	现状	枣园东街南侧, 猛进北路西侧	106	0	3	13	16	——
2	旭瑞物流园区	现状	五家渠市G335与甘泉堡路交叉口东北方向1317米	320	0	28, 换电站1个	37	37	换电站1个
3	世纪宏华物流园区	现状	五家渠102团甘莫路4199号	700	0	13, 换电站1个	77, 换电站1个	77	换电站1个
4	汇金港物流园区	现状	甘莫公路以西, 102团客运站以南	300	0	0	30	0	——
5	奇台农场108物流园金博瑞华强停车场	现状	奇台农场108社区金博瑞农产品交易中心2号楼右侧华强停车场	700	0	20	120, 换电站1个	120	换电站1个
6	五家渠东工业园国恒货运物流园	在建	纬十路北, 经二路西	3400	0	102	408	510	换电站2个
7	北工业园物流停车场1	规划	北园西路与五蔡路交叉口东南侧	374	0	0	56	56	——

8	地空经济产业物流园	规划	——	——	0	0	50	50	换电站 1 个
9	棉籽加工产业物流园	规划	芳草湖、新湖农场	——	0	0	50	50	换电站 1 个
10	红旗农场产业物流园	规划	红旗农场	——	0	0	50	50	换电站 1 个
11	新湖双庆东街	规划	新湖双庆东街	20	0	0	20, 换电站 1 个	20	换电站 1 个
12	土墩子农场鸿基焦化	规划	土墩子农场鸿基焦化	100	0	10	90, 换电站 5 个	90	换电站 5 个
13	红旗农场收费站	规划	红旗农场收费站	20	0	0	50, 换电站 1 个	50	换电站 1 个
14	红旗农场收费站	规划	红旗农场收费站	50	0	0	50, 换电站 1 个	50	换电站 1 个
15	红旗农场哈阜线交叉口	规划	红旗农场哈阜线交叉口	30	0	0	30, 换电站 1 个	30	换电站 1 个
16	红旗农场吉彩路交叉口	规划	红旗农场吉彩路交叉口	50	0	0	50, 换电站 1 个	50	换电站 1 个
17	兵准园区六师信发电厂	规划	兵准园区六师信发电厂	50	0	0	50, 换电站 1 个	50	换电站 1 个
18	兵准园区六师光伏基地	规划	兵准园区六师光伏基地	50	0	0	50, 换电站 1 个	50	换电站 1 个
19	102 团五家渠市 X204 附近中油物资旁	规划	102 团五家渠市 X204 附近中油物资旁	50	0	0	50, 换电站 1 个	50	换电站 1 个
20	105 团枣园服务站	规划	105 团枣园服务站	50	0	0	50	50	——
21	奇台农场 108 物流园内（龙鑫物流）	规划	奇台农场 108 物流园内（龙鑫物流）	50	0	0	50, 换电站 1 个	50	换电站 1 个
	小计			6420	0	176, 换电站 2 个	1330, 换电站 20 个	1506	换电站 22 个

1	五家渠中心客运站	现状	五家渠市幸福街 399 号	35	0	1	4	5	——
2	芳草湖客运站	现状	芳草湖农场迎宾东街	11	0	0	2	2	——
3	新湖客运站	现状	新湖农场南环路 354 号	17	0	1	2	3	——
	小计			63	0	2	8	10	——
合计				6480	0	178, 换电站 2 个	1338, 换电站 20 个	1516	换电站 22 个

第六师 A 级景区配置充电设施规划一览表

序号	景区名称	景区等级	停车位 (个)	现状充电桩 (个)	规划充电桩			合计
					近期 (2025)	远期 (2030)	小计	
1	第六师一万泉旅游景区	5A	2500	0	20	160	180	180
2	第六师青格达湖旅游风景区	4A	1400	60	0	108	108	168
3	五家渠青湖御园景区	4A	510	11	4	15	19	30
4	恒尚马文化产业示范基地	4A	300	0	2	13	15	15
5	共青团农场现代农业观光景区	3A	195	0	0	6	6	6
6	大三台沟原始森林景区	3A	80	0	2	8	10	10
7	北庭沙漠生态旅游景区	3A	100	0	2	6	8	8
总计			5085	71	30	288	346	417

五家渠市中心城区公园配置充电设施规划一览表

序号	公园名称	公园位置	停车位 (个)	现状充电桩 (个)	规划充电桩			合计
					近期 -2025	远期 -2030	小计	
1	青湖广场	新华东街南侧，青湖南路东侧	90	0	3	11	14	14
2	军垦公园	阳光小区西侧，军垦南路西侧	22	0	1	3	4	4
3	北海公园	X121 北侧，军垦北路西侧	40	0	2	4	6	6
4	体育公园（在建）	长安东街北侧，猛进西路西侧	120	0	8	10	18	18
合计			272	0	14	28	42	42

第六师加油加气站配置充电设施规划一览表

序号	行政区划	加油站（点）名称	加油站（点）详细地址	建设情况	现状充电桩	规划充电桩建设情况（个）		合计
						近期 2025 年	远期 2030 年	
1	五家渠市（101 团）	新疆生产建设兵团石油有限公司第六师五家渠市分公司中心加油站	新疆五家渠军垦南路十二区	现状	0	10	0	10
2		新疆生产建设兵团石油有限公司第六师五家渠市分公司北阜加油站	五家渠市 26 区 1 小区三岔口处	现状	0	0	2	2
3		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司鸿泰加油加气站	新疆五家渠迎宾大道北侧二十一区	现状	0	0	5	5
4		新疆鸿安燃料股份有限公司	新疆五家渠市 101 团 2 连北环路与 202 县道交汇处西南侧 50 米	现状	0	0	2	2
5		S21 五家渠服务区东加油站	S21 五家渠服务区东	规划	0	0	2	2
6		S21 五家渠服务区西加油站	S21 五家渠服务区西	规划	0	0	2	2
7		下三官加油站	兵团石油加气站南侧	现状	0	0	2	2
8		滨河路西侧加油站	滨河路西侧	规划	0	0	4	4
9		中石油青湖加油站	五家渠市青经开南区北京路 4600 号	现状	0	0	2	2

10		大海能源鑫泰加油站	五家渠市人民北路3558号鑫泰加油加气站	现状	0	0	4	4
11		五家渠鲁兴能源有限公司	新疆五家渠青经开南区天津路450号	现状	0	0	2	2
12		猛进路与永胜路交叉口西北侧加油站	猛进路与永胜路交叉口西北侧	规划	0	0	4	4
13		新疆农六师煤电有限公司加油加气站	新疆五家渠市梧桐东工业园区经二路与纬十路路口	现状	0	0	2	2
14		鑫泰燃气 CNG 加气站	102 省道南侧, 102 团客运站北侧	现状	0	0	0	0
15		凤凰北路与纬一路交叉口东南侧加油站	凤凰北路与纬一路交叉口东南侧	规划	0	0	4	4
16	102 团	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司梧桐加油站	新疆五家渠市 102 团部第十五区	现状	0	0	5	5
17		新疆旭瑞物流有限公司	梧桐镇 102 团经二路 1456 号	现状	0	0	0	0
18		新疆鸿安燃料股份有限公司	新疆五家渠 102 团梧桐镇新甘莫公路 1199 号	现状	0	0	2	2
19		中物联商贸有限责任公司	102 团梧桐镇甘莫南路 4151	现状	0	0	2	2
20	103 团	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司蔡家湖加油站	新疆五家渠农六师 103 团团部	现状	0	0	2	2
21	105 团	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司枣园加油站	新疆昌吉州呼图壁县 105 团	现状	0	0	2	2
22		中国石化销售股份有限公司新疆乌鲁木齐石油分公司甘莫公路枣园服务区加油加气站	新疆五家渠 105 团 7 连通联南路以南 (通联南路 10 巷 1 号)	现状	0	0	5	5
23		新疆中石油物资有限公司	新疆五家渠 105 团 (枣园) 6 连 (园城子村) 桃园路 6 巷 8 号	现状	0	0	2	2
24		105 团 2#加油站	105 团	在建	0	0	2	2
25	106 团	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司马桥加油站	新疆昌吉州呼图壁县 106 团	现状	0	0	2	2

26	奇台农场	新疆生产建设兵团石油有限公司第六师五家渠市分公司大墩加油站	新疆昌吉州奇台县(一一〇团)	现状	0	0	2	2
27		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司兵奇加油站	新疆昌吉州奇台县奇台农场 109 社区	现状	0	0	2	2
28		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司奇台农场加油站	新疆昌吉州奇台县奇台农场场部	现状	0	0	5	5
29		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司奇台农场二分场加油站	新疆昌吉州奇台县奇台农场二分场	现状	0	0	2	2
30		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司奇台农场三分场加油站	新疆昌吉州奇台县奇台农场三分场	现状	0	0	2	2
31		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司奇台大湾加油站	新疆昌吉州奇台县奇台农场 108 社区 1 连	现状	0	0	2	2
32		奇台农场新时代商贸有限责任公司	奇台农场 108 物流园区南外环路 86 号	现状	0	0	2	2
33		奇农一零八社区加油加气站	奇台县乌奇西街 782 号	现状	0	0	2	2
34		新疆生产建设兵团天然气有限公司奇台农场一零八油气站	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县 S303	歇业	0	0	0	0
35	芳草湖农场	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司芳草湖总场加油站	新疆昌吉州呼图壁县芳草湖总场	现状	0	0	2	2
36		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司芳草湖三场加油站	新疆昌吉州呼图壁县芳草湖三场	现状	0	0	2	2
37		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司芳草湖四场加油站	新疆昌吉州呼图壁县芳草湖四场	现状	0	0	2	2
38		芳草湖金浦加油站	芳草湖长胜北路	现状	0	0	2	2
39		呼图壁县芳草湖顺民加油站	呼图壁县呼芳路 25 公里处	现状	0	0	2	2
40	六运湖农场	新疆生产建设兵团石油有限公司第六师五家渠市分公司六运湖加油站	新疆昌吉州阜康市六运湖农场	现状	0	0	2	2

41	共青团农场	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司共青团站	新疆生产建设兵团农六师共青团农场团部	现状	0	0	2	2
42		新疆华通中油能源有限公司	新疆五家渠第六师共青团农场园区核心区 16 号	现状	0	0	2	2
43	新湖农场	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司新湖中心加油站	新疆昌吉州玛纳斯县新湖总场场部	现状	0	0	2	2
44		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司新湖二场加油站	新疆昌吉州玛纳斯县新湖二场场部	现状	0	0	2	2
45		玛纳斯县新湖德力天然气有限责任公司	昌吉州玛纳斯县新湖总场呼克公路交汇处	现状	0	0	0	0
46		彤宇石油加油站	新疆生产建设兵团第六师新湖农场 21 连	现状	0	0	2	2
47		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司新湖一场加油站	新疆昌吉州玛纳斯县新湖一场场部	停业	0	0	2	2
48		中石油石河子销售公司	新疆昌吉州玛纳斯县新湖部场	现状	0	0	2	2
49		中石油石河子销售公司	新疆昌吉州玛纳斯县新湖部场	现状	0	0	2	2
50	红旗农场	新疆生产建设兵团石油有限公司第六师五家渠市分公司红旗加油站	新疆昌吉州吉木萨尔县红旗农场场部	现状	0	0	2	2
51		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司吉木萨尔县大吉加油站	新疆昌吉州吉木萨尔县三台镇政府东 300 米	现状	0	0	5	5
52		吉木萨尔县三台镇腾达加油站	吉木萨尔县红旗你在农场 107 团	歇业	0	0	0	0
53	土墩子农场	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司阜康市敦鸿加油站	昌吉州阜康市土墩子农场二连西南角阜滋路	现状	0	0	2	2
54	军户农场	新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司昌吉市军宏加油站	新疆昌吉州昌吉市军户农场场部	现状	0	0	2	2
55		军户农场 1#加油站	军户农场	在建	0	0	2	2

56	北塔山农场	乌鲁木齐市亿通瑞商贸有限公司五家渠北塔山农场加油站	新疆五家渠市第六师北塔山农场晋北路南侧	现状	0	0	2	2
合计					0	10	123	133

人防工程配置充电设施规划一览表

序号	项目名称	停车位	规划电动汽车停车位	规划充电桩
1	兵团行政学院基础设施改造（人防）项目	170	34	17
2	五家渠市 M2（油毡厂）片区旧城改造二期、三期（青湖西苑）小区建设项目	60	12	6
合计		230	46	23